

**Температурный график работы ЦТП
(независимая схема) на отопительный
сезон 2010/2011 г.г.**

Температура наружного воздуха	Температура теплоносителя на выходе из ЦТП, (подающий трубопровод), график 95-70	Температура теплоносителя на выходе из ЦТП, (подающий трубопровод), график 105-70	Температура в обратном трубопроводе
°C	°C	°C	°C
-35	95	105	70
-34	94	104	69
-33	92	102	68
-32	91	101	67
-31	90	99	67
-30	89	98	66
-29	87	96	66
-28	86	95	65
-27	85	93	64
-26	83	92	64
-25	82	90	63
-24	81	89	62
-23	80	87	61
-22	78	86	60
-21	77	84	60
-20	76	83	59
-19	75	81	58
-18	73	80	58
-17	72	78	57
-16	71	77	57
-15	69	75	56
-14	68	74	55
-13	67	72	54
-12	66	71	53
-11	64	69	53
-10	63	68	52
-9	62	66	51
-8	60	65	51
-7	59	63	50
-6	58	62	49
-5	57	60	48
-4	55	59	47
-3	54	57	46
-2	53	56	45
-1	52	54	44
0	50	53	43
1	49	51	42
2	48	50	41
3	46	48	40
4	45	47	39
5	43	45	38
6	42	44	37
7	41	43	36
8	40	42	35
9	39	41	34
10	38	40	33

Примечания

1. Температура в подающем трубопроводе (графики 105-70°C, 95-70°C) поддерживаются при условии гидравлической наладки (шайбирование зданий) после ЦТП.

2. Температуры наружного воздуха и теплоносителя указаны среднесуточные.

Гл. инженер ОСП "Пермская" ООО "ПСК"

Зам. главного инженера по эксплуатации

Нач. диспетчерской службы

К.Ю. Морсковатых

А.В. Мишарин

Н.С. Полошкин